


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2/ZP/2020

Remont komina w termomodernizowanym budynku administracyjno-biurowym przy ulicy Przemysłowej 13B w Mińsku Mazowieckim, (bez demontażu starego przewodu kominowego w części nad dachem budynku)

Remont komina polegający na:

- doborze komina do istniejącego pieca tj. kocioł STALMARK na paliwo stałe (ekogroszek) z podajnikiem o mocy 70 kW, z górnym wyprowadzeniem spalin, rok produkcji 2009,
- montaż przewodu kominowego nad budynkiem w sposób umożliwiający zachowanie odpowiedniej stateczności,
- remont przewodu kominowego (wkładu) w części murowanej na długości ok. 3,5 ÷ 4 m,
- remont i montaż niezbędnych wyczystek,
- montaż układu doprowadzania świeżego powietrza do kotłowni tzw. zetka,
- dostarczenie zamawiającemu protokołu zezwalającego na bezpieczną eksploatację przewodów wentylacyjno-kominowych.

Dyrektor
Ośrodka Zarządzania Zamówieniami
w Mińsku Mazowieckim
mgr inż. Michał Potrzkowicz



.....
Podpis Zamawiającego